



PÄÄSTEAMET

Peeter Tambu  
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise  
Amet  
narvapl@narva.ee

Teie 20.02.2026 nr

Meie 12.03.2026 nr 7.2-3.3/1378-2

**Tallinna mnt 71 maa-ala  
detailplaneeringu seisukoht**

Austatud Peeter Tambu

Päästeamet on läbi vaadanud Insafety OÜ poolt koostatud riskianalüüsi ja ohuhinnangu Tallinna mnt 71, Narva linn maa-alale.

Nõustume riskianalüüsis välja toodud ennetus-leevendusmeetmetega. Juhime tähelepanu, et Olerex AS Narva teenindusjaam-Tankla pole Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti 28.10.2025 otsus nr 1-7/25-387 kohaselt enam ohtlik ettevõtte Kemikaaliseaduse alusel, kuid maapealsele vedelgaasi mahutile kehtib jätkuvalt „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“ § 16 lg 2 minimaalsed nõuded, st 50m kaubanduskeskusest, sama paragrahvi lõige 3 kohaselt lõikes 2 sätestatud minimaalseid kaugusi võib ehitusprojektis vähendada, kui ehituslike kaitsekonstruktsioonidega vähendatakse süttimata gaasilekkest, gaasipilve plahvatuses, põleva gaasi soojuskiirgusest ja mahuti rebenemisest tekkivaid mõjusid.

Esitatud riskianalüüsi kokkuvõttes kajastatud ehituslikud ja organisatoorsed meetmed on aktsepteeritavad, kui neid kohaldatakse ehitusprojekti koostamise ja ehitise rajamise käigus sh müüritis gaasimahuti suunal.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Daisi Käger  
Ohutusjärelevalve büroo peainspektor  
Ida päästekeskus

+372 53447346  
daisi.kager@paasteamet.ee