



Edasi vt.
Leht 4-2

Edasi vt.
Leht 15-2

Edasi vt.
Leht 6

Projekt:	Valljala - Kõljala 10 kV liini rekonstrueerimine			Tellijat:	
	Jõealepa, Võrsna, Sagariste ja Eiste küla, Saaremaa vald, Saare maakond			Elektrilevi OÜ	
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr:	
	Projekteeris			IP7010-1	
	Mikk Reiter			Mõõtkava	
				1:500	
			Lehti		
			5		
			Tööprojekt		
			16		
			Staadium		

Proj. 10 kV maakaablid:
1. KPL235454; AL 3x240 mm²
(AJ "VALJALA 11010" - OL M13)
L= 1735/1775 m (trass/kaabel)
2. KPL235455; AL 3x240 mm²
(AJ "VALJALA 11010" - OL M20)
L= 1839/1880 m (trass/kaabel)

2x PEØ100; 450N; L= 2x 869 m
- sügavusel 1,0 m

17 (RB)

12 (RB)

18 (RB)

85801:001:0526
Mõõtkava

85801:001:0641
Kuuse

85801:001:0640
Algametsa

85801:001:1031
Võrerna tee

85801:001:0383
10 Riit-Virtsu-Kuuse tee