



TRANSPORDIAMET

Piret Kuldsaar
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 06.03.2025

Meie 10.03.2025 nr 7.2-3/25/3693-2

**Kuressaare Mesilase tn 6 ridaelamu
ehitusloa taotluse kooskõlastamine**

Austatud pr Kuldsaar

Lähtudes lennundusseaduse § 35 lg 3 p 10 kooskõlastab Transpordiamet Kuressaare Mesilase tn 6 ridaelamu ehitusloa taotluse järgmiste märkustega:

- Kinnistu asub Kuressaare lennuvälja lähiümbruse tõusu- ja lähenemissektori piirangupinnas, mille kõrgus kinnistu kohal on 33 meetrit. Palume tagada, et kasutatav ehitustehnika seda piirkõrgust ei ületaks.
- Oma asukoha tõttu võib kavandatavasse hoonesse kostuda tõusvate ja maanduvate õhusõidukite müra. Palume ehitamisel kasutada müraleevendavaid lahendusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Salumäe
direktor
lennundusteenistus

Andres Lainoja
57837109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee