



Töö nr.: JTI124  
Tellija: Elektrilevi OÜ  
Reg kood: 16130213  
Veskiposti tn 2, 10138 Tallinn  
Tel 55522205

**Alajaama Nurmeküla:(Risti) F20 rekonstrueerimine  
Nurme küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond  
JTI124**

## PROJEKTI PARANDUS

Projekteerija ja vastutav isik:

Ain Talts  
tel 5642985  
ain.talts@enersense.com  
A-pädevustunnistus nr. EL-197-24

**Pärnu  
juuni 2025 .a.**

**ENERSENSE AS**

Lõdtsa 12, 10.korrus  
11415 Tallinn  
Tel. +372 66 35 600  
Telefax +372 66 35 601

Lääne osakond  
Energia 4  
80042 Pärnu  
Tel: +372 66 35 900

Registrikood  
11445550  
MTR nr. TEL000862

## SISUKORD

1. Asukoht.....	3
2. Eelnevast.....	3
3. Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid.....	3
4. Joonised .....	4

## 1. Asukoht



Objekti asukoht: Nurme küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond

## 2. Eelnevast

Projekti paranduse aluseks on võetud Hepta Group Energy OÜ elektritööprojekt 11129P\_JTI124 Alajaama Nurmeküla (Risti) F20 rekonstrueerimine, Nurme küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond. Samuti Kirjanurk OÜ teostusjoonis nr 13498T. Projekti parandus tulenes kinnise läbindamise õnnestumisest.

## 3. Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid.

Maakaabli väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P342 „0,4 kV kaabelliinid“. Riigitee maal paigaldatakse maakaabel vähemalt 750N tugevusega kaitsetorusse. Kinnisel läbindamisel 1250N tugevusega kaitsetorusse. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid.

Projekteeritud kaabli trassi/kogupikkus varuteguriga on märgitud asendiplaanil.

Töö nr JTI124	Alajaama Nurmeküla:(Risti) F20 rekonstrueerimine. Nurme küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
---------------	--

Tabel 1. Projekteeritud 0,4 kV maakaablid

Kaabli tähis	Algus	Lõpp	Mark	Trass / Pikkus (otsad+varutegur)	Paigaldusolud
MPL428661	AJ15693 F1 0,4 kV õl mast M1	AJ15693 F1 0,4 kV õl mast M2	AXPK 4G120	42 / 62 m	Kogu pikkuses kaitsetorudes. Kinnine läbindamine 38 m (trass)
MPL428662	AJ15693 F1	AJ15693 F1 0,4 kV õl mast M1	AXPK 4G120	12 / 27 m	Kogu pikkuses kaitsetorudes.

## 4. Joonised

Joonise nimetus	joonise nr.
Asendiplaan E201	E201 (parandus)
Maakaabli ristumine riigiteega 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee km 47,69	E205 (parandus)