



EN ISO/IEC 17025
L181

Lk.1(3)

Reg.nr.14833991 Gagarini 37,Sillamäe tel. 55665595

AZF labor OÜ

Valgustatuse mõõtmise protokoll nr.251V/22A-K2 07.03.2023.a.

Käesolev protokoll täiendab varasem prot 251V-22A-K1 (lisatud punktid 24-28)

Alus(plaaniline,tellimus,või muu) tellimus (VIM Agentuuri Kinnisvara , Raua 32-16, Tallinn,tel.+372 56 40 806)

Mõõtmise VIM AGENTUURI KINNISVARA ,Vase 9a,Tallinn

Mõõteriistad(nimetus,tüüp): Luksmeeter TES 1335, nr.0190304895

Kalibreerimine teostatud : nr.ATLC-21/0610 08.09.2021 AS Metrosert

Dokumendid, mille alusel teostati mõõtmised:

Labori tööjuhend F-2,Töökohtade valgustuse mõõtmine , laiendmääramatus +/-10%

Mõõtmise kuupäev: 25.10.2022 18.15-20.00 ja 16.02.2023 (18.30-19.00) ja 03.03 (16.30-17.00) ja 10.03. (16.50-17.25).

Tehniline dokumentatsioon (s.h.ruumide plaanid ja skeemid) on hankitud kliendi poolt

Jrk nr.	Mõõtmise koht	Valgusti info; üld või kombenir.	Kunstlik valgustus lx			Nõutud tase lx EVS-EN ISO 12464-1/2021
			E kesk.	E max.	E min.	
1	1-13.Garderoob	LED,üld	1037	1100	973	200
2	1-11.Mänguruum	LED, üld	681	723	624	300
2.1	1-11.Mänguruum, Seinatahvel*	LED,üld	575	585	565	500
3	1-9.Magamistuba	LED,üld	359	390	304	
4	1-9.Keelte klass	LED,üld	361	390	340	300
5	1-4.Aula	LED,üld	438	640	310	300
6	1-3.Garderoob	LED,üld	660	715	627	200
7	1-19. Mänguruum	LED,üld	648	725	540	300
8	1-18. Magamistuba	LED,üld	835	920	765	
9	2-9. Mänguruum	LED,üld	728	800	604	300
10	2-8. Mänguruum	LED,üld	578	638	515	300
11	2-6. Mänguruum	LED,üld	502	630	420	300
12	2-5. Mänguruum	LED,üld	638	715	526	300
13	2-4. Mänguruum	LED,üld	873	997	849	300
14	2-3. Mänguruum	LED,üld	822	849	803	300
15	2-15. Magamistuba	LED,üld	698	718	643	
16	2-18. Mänguruum	LED,üld	635	734	515	300
16.1	2-18.Mänguruum, seinatahvel*	LED,üld	513	520	506	500
17	2-2.Kabinet	LED,üld	785	870	713	500
18	1-14.WC	LED,üld	205	207	202	200
19	1-15.WC	LED,üld	205	210	202	200
20	1-17.WC	LED,üld	235	246	222	200
21	1-1.Vestibüül	LED,üld	642	685	613	300
22	1-9.Trepikoda	LED,üld	161	189	157	150
23	1-20.Mänguruum	LED,üld	631	672	602	300

24	2-10.WC	Üld	210	213	207	200
25	2-11.WC	Üld	210	221	204	200
26	2-12.WC	Üld	210	212	209	200
27	2-13.Koristaja	Üld	201	202	199	200
28	2-14.eesruum	Üld	208	206	209	200

P-232v /pinge tester Kyoritsu KEW 1710 ser. 0008115, kalibreerimine teostatud 07.09.2021 nr.ATLE-21/0838/ *vertikaalne valgustustuhedus

Käesolevaga labor teavitab klienti asjaolust, et EAK oma hindamiste raames puutub kokku käesolevas protokollis. Mõõtmistulemused kehtivad ainult nimetatud objekti kohta ja mõõtmiste teostamise ajal.

Mõõtmisprotokolli jagamine on labori loata keelatud. .

Mõõtis juhataja A.Zagamula Koostas spetsialist L.Zagamula

Lk2/3

Reg.nr.14833991 Gagarini 37,Sillamäe tel. 55665595

AZF labor OÜ

Mõõtmispunktide asukohad.

1.korrus



2.korrus

