



TARBIJAKAITSE JA
TEHNILISE JÄRELEVALVE
AMET

Nimekirja alusel

02.04.2025 nr 16-7/24-13528-016

Hoonestusloa andmisest teavitamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 113¹² lõike 1 alusel, et väljastas 01.04.2025 otsusega nr 1-7/25-109 Elektrilevi OÜ-le (registrikood 11050857) hoonestusloa Emajõe põhja koormamiseks 0,4 kV maakaabelliiniga.

TTJA väljastas hoonestusloa 0,4 kV maakaabelliini AXPK 4G120 paigaldamiseks Emajõe alusesse pinnasesse Tartu maakonnas, Peipsiääre vallas. Maakaabelliin paigaldatakse jõe põhjast allapoole kinnisel meetodil suundpuurimise teel veekogus kaevetöid tegemata.

Maakaabelliin kulgeb minimaalselt 2 m sügavuselt Emajõe põhjast sügavamalt nii, et vahetu kokkupuude veega puudub. Rajatise pikkus on 131 m, laius 0,11 m ning ehitisealune pindala on 14,41 m². Koormatava ala pikkus on 131 m, laius 2 m ning pindala 262 m². Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Hoonestusluba väljastati lähtudes ehitusseadustiku § 113¹² lõigetest 1 ja 2, § 113¹⁴ lõikest 1, § 113²⁰, § 113²¹ lõigetest 1, 2 ja 4, § 113²², majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ lisast ning arvestades Elektrilevi OÜ poolt 02.03.2023 esitatud hoonestusloa taotlust. Hoonestusluba kehtib 50 aastat.

Hoonestusloa andmise otsusega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris aadressil <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/1032641>.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liina Roosimägi

ehituse tegevusõiguse talituse juhataja

Lisad: Adressaatide_nimekiri.pdf

Liis Jääger +372 620 1919
liis.jaager@ttja.ee