

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi AS TREV-2 Grupp			Isiku- või registrikood 10047362
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Teemeistri tn, 2	Sihtnumber 10916	Maakond Harju maakond
	Telefon 503 5139	e-post trev2@trev2.ee	
Kontaktisik	Nimi Priit Jalakas		
	Telefon 521 9103	e-post priit.jalakas@trev2.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Aruvalla-Jägala km 11.60-17.80 Perila-Tõhelgi lõik Transpordiamet Riigitee nr.11310 Raasiku vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65101:003:0349	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Võrgu ümberehitus kliendi soovil

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

<p>Projekti "Aruvalla-Jägala km 11.60-17.80 Perila-Tõhelgi lõik" võrgu ümberehituseks teostatakse järgnevad tööd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alajaama Peningi:(Aruküla) fiidri F1 õhuliini mast nr. 3 asendatakse uue 0,4kV puitmastiga ning tõstetakse uude asukohta ja toestatakse; 2. Alajaama Mäeotsa:(Kose) fiidri F1 õhuliin mastide nr. 13 ja 14 asendatakse 0,4kV 4x50mm2 maakaabliga; <ul style="list-style-type: none"> - Mast nr. 13 toestatakse; - Mast nr. 14 demonteeritakse; - Olemasolev Linamäe 2 liitumiskilp asendatakse 1-kohalise liitumiskilbiga soklil ja arvesti tõstetakse uude liitumiskilpi; 3. Alajaama Raba:(Kose) fiidri F2 õhuliin mastide nr. 3 ja 4 asendatakse 0,4kV 4x50mm2 maakaabliga; <ul style="list-style-type: none"> - Mast nr. 3 asendatakse uue 0,4kV puitmastiga ja toestatakse; - Mast nr. 4 toestatakse; 4. Alajaama Tahemaa:(Kose) fiidri F1 õhuliin mastide nr. 3-5 asendatakse 0,4kV 4x50mm2 maakaabliga; <ul style="list-style-type: none"> - Mast nr. 4 demonteeritakse; - Mastid nr. 3 ja 5 toestatakse; 5. Õhuliin mastide nr. 4 ja 8 demonteeritakse ja toide taastatakse mastist nr. 2 0,4kV 4x50mm2 maakaabliga; <ul style="list-style-type: none"> - Mast nr. 8 toestatakse.
--

KLIENDI TEGEVUSED

Tehnovõrkude ja -rajatiste ümberpaigutamisega seonduvat reguleerib asjaõigusseaduse §158 lg 5.

Eelnimetatud seaduse sätte kohaselt saab kinnisasja omanik taotleda tehnorajatise ümberpaigutamist, kusjuures ümberpaigutamise kulud kannab kinnisasja omanik.

Võrgu ümberehituseks tuleb sõlmida Elektrilevi OÜ-ga võrgu lisateenuse leping. Teenustasu sisaldab kõigi vajalike tööde maksumust. Pärast võrgu lisateenuse lepingu sõlmimist ja teenustasu esimese osamakse tasumist, Enefit Connect OÜ teostab vajalikud tööd.

Kliendi soovil võib võrgu ümberehituse projekteerimis- ja ehitustöid korraldada kinnisasja omanik või valdaja ise. Selleks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada vabas vormis kirjalik avaldus. Projekteerimiseks ja ehitamiseks sõlmitakse kliendi, kliendi valitud töövõtja ning Elektrilevi OÜ vahel vastavad eraldiseisvad kolmepoolsed koostöölepingud.

Kliendi valitud töövõtja peab vastama Elektrilevi OÜ nõuetele: töövõtjal peab olema vastav märges Majandustegevuse registris, ta peab olema Enefit Connect OÜ Partnerite Portaali kasutaja ning tal puuduvad maksuvõlad.

Kolmepoolse koostöölepingu sõlmimisel projekteerimiseks esitab klient Elektrilevi OÜ-le oma töövõtja hinnapakkumise. Projekt peab vastama Elektrilevi OÜ nõuetele ning selle vastuvõtmine toimub läbi Enefit Connect OÜ Partnerite Portaali. Projekti vastuvõtmise eelduseks on Elektrilevi OÜ kasuks sõlmitud isiklike maakasutuslepingute olemasolu, mille sõlmimise saab klient tellida Eesti Energia Maateenuse osakonnast. Kui klient soovib ise ka ehitustöid korraldada, tuleb ehitustööde kolmepoolne leping kliendi, kliendi valitud töövõtja ja Elektrilevi OÜ vahel sõlmida 1 aasta jooksul pärast projekti vastuvõtmist Elektrilevi OÜ poolt. Ka kolmepoolse koostöölepingu sõlmimisel ehitamiseks on Elektrilevile vaja esitada kliendi valitud töövõtja hinnapakkumine.

Ehitustööde kureerimine, omanikujärelevalve ja vastuvõtt toimub läbi Enefit Connect OÜ Partnerite Portaali. Ümberehitatud elektrivõrk kuulub Elektrilevi OÜ-le.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Kalev Seilmaa

Koostatud: 13.05.2021

Kehtib kuni: 13.05.2022