

Saatja: Andreas Kärp <andreas@stromtec.ee>

Saadetud: 03.08.2023 14:11

Adressaat: <info@transpordiamet.ee>

Koopia: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>

Teema: Kooskõlastamiseks: 22-184 LR7086 Luha PEJ liitumine elektrivõrguga, Aseriaru küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond

Manused: 11A85C1E38C241D28B79CE0BA8C89AD6[166357174].jpg; 22-184 LR7086 Luha taotlus.asice

Tere!

Olen Andreas Kärp, elektrivõrkude projekteeerija ettevõttest Stromtec OÜ.

Soovin Transpordiametiga kooskõlastada Stromtec OÜ tööprojekti 22-184 „LR7086 Luha PEJ liitumine elektrivõrguga, Aseriaru küla Viru-Nigula vald Lääne-Viru maakond“ 17160 Viru-Nigula - Aseri tee riigitee teemaal kulgemise, riigiteega ristumise kinnisel meetodil ning riigitee kaitsevööndis kulgemise Aseri asulas ning Aseriaru külas. Varasemalt on väljastatud Transpordiameti arvamus kirjavahetus 7.1-2/23/7214-1 ning väljastatud nõuded 7.1-2/23/7214-3. Antud nõuetes ning kirjavahetuses välja pakutud lahendused ei olnud erinevatel kaalutlustel teostatavad või võrguettevõttele vastuvõetavad. Leidsime lahenduse, milles on võimalik tagada trassikoridor minimaalsete ristumistega ilma kinnistuid märkimisväärselt poolitamata ning ala olemasolevat hoonestust ohustamata, samuti märkimisväärselt koormamata riigitee teemaad ning riigitee toimimiseks vajalikku taristut (kraave ning truupe).

Taotlus on lisatud antud kirja manusesse.

Riigitee teemaal kulgemine ristumise mahus ning teemaa kinnistu nurgas gaasitrassi kujas(v t joonis 002 ning IKÕ plaanid). Ohutuse kaalutlustel minimeerime ristumisi gaasitaristuga.

Kilomeetrid lisatud asendiplaani layoutile, kuid tööd toimuvad suures plaanis 17160 Viru-Nigula - Aseri tee KM 11,04 - KM 11,76.

Iseloomulikes kohtades lisatud kaugused teekattest.

Alajaama väliskülje kaugus teekatte servast 15m. Alajaama tingmärk on kasutatava alajaama tegelikes mõõtmetes.

Parimat
Andreas Kärp
Projekteerija
andreas@stromtec.ee
53007562

