


Leht 5

Leht 4

Leht 3


Leht 2



32 Jõhvi-Vasknarva tee
Katastritunnus: 12201:002:0295
Keskpinge maakaabli
paigaldamine tee kaitsevööndis
47,98- 48,84km.

MÄRKUSED:

1. Lähteülesanne nr 492357.
2. Kaabli paigaldamissügavus 0,7m. Ristumisel teedega vastavalt ristumisjoonistele.
3. Maakaabel paigaldada kaitsetorus.
4. Vajdusel kõrvaldada puud ja võsa.
5. Kaabli paigaldamisel juhinduda: 0,4...20 kV võrgustandard.
P338-20kV kaabelliinid ja P342- 0,4 kV kaabelliinid.
6. Kaablitrassi pealiskiht- ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
7. Liitumiskilp paigaldada seljaga alajaama poole.
8. Geolusena kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. 13755G, 18.06.25).
Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt Riigimetsa kinnistu liitumine elektrivõrguga. Vasknarva küla. Alutaguse vald. Ida-Virumaa.					Tellija Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis Asendiplaan				Joonise nr LC3897; IP7801-1		
	Projekteeris	Jelena Laidoner		27.06.2025		Mõõtkava	M 1:2000
	Kontrollis	Andrei Laidoner		27.06.2025	53 483 985	Staadium	Tööprojekt
						Keel	Leht
						EST	1 5