



## MÄRKUSED

- JUHISTIKUSÜSTEEM OBJEKTI VALGUSTUSVÕRGUS
- ELEKTRIVARUSTUSE PINGESÜSTEEM
- KILBID VALMISTADA KUUPTSINKMETALLIST KAETUD PULBERVÄRVIGA, VÄLISVALGUSTUSE JUHTIMISKILBI KAITSEASTE ON IP44, PAIGALDUS PINNASELE SOKLIGA, KAABLITE SIISSE- JA VÄLJAVIIGUD ALT.
- KILBIUKS EEST LUKUSTATAV ERIVÕTMEGA (VÕTME LIIGI TÄPSUSTAB VÕRGUVALDAJA).
- KILBI APARATUURI LAHUTUSVÕIME 2kA.

TN-C-S  
~230/400V, 50Hz

TELLIJA KLM Projekt OÜ	OBJEKTI NIMETUS Variku arenduse teed ja tehnovõrgud	TÖÖ NUMBER 420725
TÖÖ TEOSTAJA JAAN KÄNDMAA	OBJEKTI AADRESS Variku, Põvvatu küla, Luunja vald, Tartumaa	STAADIUM TÖÖPROJEKT
<b>Crusta</b> projekt Crusta projekt OÜ EL11023777-0001 REGISTRIKOOD 11023777 TEL 6551506/55612034 jaan@crusta.ee Hüübi 7, Tallinn 13423	JONIS Välisvalgustuse lülituskilbi põhimõtteline skeem	MOOTKAVA LEHT EV-3
		MUUDATUS
		KUUPÄEV juuli 2025.a.