


MÄRKUSED:
1. Tingmärgid vt jooniselt VK-4-00
2. Proj. survetorustik rajatakse kinnisel meetodil suundpuurimisega. Töö teostamiseks vajalike kaevikute paiknemine ja ulatus on kajastatud asendiplaanil, mis võib muutuda (va sõlmede asukohad) tulenevalt puurimistöde tehnoloogilistest tingimustest.
3. Katted taastada ehituseelse olukorra kohaselt. Teekatete taastamisel võtta aluseks 03.08.2015 MTM määrus nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" ja Harku valla kaevetööde eeskiri.

Geodeesia: OÜ Geodeesia24 töö nr 10253-25 (koordinaadid L-EST 97; kõrgused EH-2000; mõõdistatud 02.2025)



KIIRVOOL OÜ
Pärnu mnt 160a Tallinn 11317
Reg. nr 11281982
MTR nr EEP000864
www.kiirvool.ee; tel. 6142122

Joonise nimetus
Asendiplaan. Leht-5

Tellija AS Terrat	Töö nr 518/25	Joonise nr. VK-4-05	Mõõtkava 1:500
Töö nimi Harku vald Otsa-Miko ja Loopealse piirkonna ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine	Kuupäev 03.04.2025	Versioon	Stadium PP
	Projekteeris T. Piirsalu		
	Kontrollis		