



PÄÄSTEAMET

Liina Talistu
Alutaguse Vallavalitsus
info@alutagusevald.ee

Teie 13.09.2023 nr 7-6/185-1

Meie 16.10.2023 nr 7.2-3.3/321-3

**Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala
detailplaneeringu kooskõlastamine
tingimustega**

Austatud Liina Talistu

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel kooskõlastab Päästeameti Ida päästkeskuse ehituskontrolli teenuse nõunik Kristina Kazmin SPORT OÜ (töö nr DP6) poolt koostatud Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

- 1) Tulekahju kustutamise vooluhulgad määratakse vastavalt siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“;
- 2) Veevõtukoht peab paiknema ehitise sissepääsust ja tuleohutuspaigaldiste päästemeeskonna toitesisenditest kuni 200 meetri kaugusel;
- 3) Kui sõidukite parkimine on välisseinale lähemal kui 4 meetrit, tuleb välisseinas kasutada materjale, mis iseseisvalt ei põle ning seina üldpinnast ei tohi avatäidete pindala olla üle 25 % ja seda 4 meetri ulatuses külgsuunas ja 5 meetri ulatuses vertikaalsuunas.

Detailplaneeringu kooskõlastus nr 3479-2023-2.

Päästeameti Ida päästkeskuse kooskõlastuse andmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Alutaguse Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristina Kazmin
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Ida päästkeskus

+372 56877767
kristina.kazmin@rescue.ee