


Säilitatavad mastid  
vajadusel õiguda!



x = 6562650  
y = 559900

Ristumine riigiteega 11705, km 2.571  
Vt ristmevälja joonist 004.

Ol.olev r/b mast M29 asendada  
puitmastiga - 11m, III kl, tanalith.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol.olev r/b mast M30 asendada  
puitmastiga - 11m, IV kl, tanalith.  
Paigaldada uus tugi. Demonteerida  
olemasolev Ületee LP ning asendada  
see LP17639-ga. Kontrollida olemasolevat  
maanduspaigaldist ning vajadusel rajada uus.  
**Taastada KP kaablite ühendused.**

Mast M28 säilitada. Ol. olev traavers asendada.  
Paigaldada kandetraavers.  
Paigaldada isolaatorid. Paigaldada maandus.

Asendada paljasõhuliini juhe KLAASIMEISTER I:KOS  
fiidri M16 kuni mastini M30 uue BLL-99  
kaetud juhtmega 3x L=1217/1278m.

Mast M26 säilitada. Ol. olev traavers asendada.  
Paigaldada kandetraavers.  
Paigaldada isolaatorid. Paigaldada maandus.

Ol. olev mast M27 asendada  
puitmastiga - 11m, IV klass, tanalith.  
Paigaldada nurgatraavers, isolaatorid.  
Paigaldada tugi.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud KP õhulin

Projekteeritud KP mast / masti tugi

Olemasolev masti tugi

Olemasolev puitmast

Olemasolev r/b mast

Kinnistu piir

Olemasolev KP maakaabel

Olemasolev MP maakaabel



Olemasolev drenaažitoru

Olemasolev sidekaabel

Projekteeritud mastimaandus

Märkus:

- Geoplaatusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-152
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt "002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjääljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagastatav pinnas tihendada.

Tellijä:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 15.07.2024
Töö nimetus: Urva liitumine madalpingel Saula küla, Kose vald, Harju maakond, LC1482, IP7254	E-mail: sander.kotter@enersense.com	Reg. nr: 10112 11445550	Töö nr: 06/01/1482
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter	Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 LK 1 A1
	Kontrollis: Janar Kubbi		Mõõtkava: 1:500