


Säilitatavad mastid
vajadusel õiguda!



x= 6562550
y= 560300

33801:001:1888
Põlluasa

Mast M25 säilitada. Ol. olev traavers asendada.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.
Taastada ühendused.

33801:001:1890
Põllunurme

Ol.olev r/b mast M24 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, tanalith.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Asendada paljasõhuliini juhe KLAASIMEISTER I:KOS
fiidri M16 kuni mastini M30 uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x L=1217/1278m.

Mast M21 säilitada. Ol. olev traavers asendada.
Paigaldada kandetraavers.
Paigaldada isolaatorid. Paigaldada maandus.

33701:002:0960
Aaspõllu

Mast M23 säilitada. Ol. olev traavers asendada.
Paigaldada kandetraavers.
Paigaldada isolaatorid. Paigaldada maandus.



Mast M22 säilitada. Ol. olev traavers asendada.
Paigaldada kandetraavers.
Paigaldada isolaatorid. Paigaldada maandus.

33701:002:0892
Tuisu

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud KP mast / masti tugi
- Olemasolev masti tugi
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b mast
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev дренаžitoru
- Olemasolev sidekaabel
- Projekteeritud mastimaandus

Märkus:
- Geolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-152
- Istele kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeern"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjääljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.

Tellijä:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 15.07.2024
Töö nimetus: Urva liitumine madalpingel Saula küla, Kose vald, Harju maakond, LC1482, IP7254	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 LK 2 A1	Mõõtka: 1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi		