



PÄÄSTEAMET

Kersti Viirlaid
Arena OÜ
kerstiviirlaid@hotmail.com

29.04.2025 nr 7.2-2.2/2600

Märgukiri

Päästeametile on laekunud teave, et aadressil Pikk 41, Otepää linn, majutushoone keldrikorrusel korraldatakse avalikke üritusi.

Juhime teie tähelepanu, et avaliku ürituse korraldamisel, antud aadressil asuvas majutushoones, tuleb arvestada kehtivate tuleohutusnõuetega.

Vastavalt Siseministri määrusele nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded" peab igalt evakuatsioonialalt olema võimalik jõuda vähemalt kahe hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni, kusjuures evakuatsioonitee laius peab olema vähemalt 1200 millimeetrit. Lisaks tuleb evakuatsiooniteede laiuse arvestamisel võtta arvesse ka kõiki evakuatsiooniteel paiknevaid avatäiteid või muid püsivalt kinnitatud elemente, mis võivad teekonda kitsendada ja evakuatsioonivõimekust mõjutada.

Juhul, kui üks evakuatsioonitee on kitsam kui 1200 millimeetrit on evakuatsioonialal lubatud maksimaalne kasutajate arv 60 inimest. Kui evakuatsiooniteele jääv uks ei avane evakuatsiooni suunas on evakuatsioonialal lubatud maksimaalne kasutajate arv 30 inimest.

Palume ürituse kavandamisel ja läbiviimisel järgida eeltoodud evakuatsiooninõudeid ning tagada inimeste ohutus vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kadi Roots
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästekeskus