



KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS

Päästeamet
Ida päästekeskus
Rahu 38
41532 JÕHVI
ida@rescue.ee

Teie: 12.09.2024 nr 7.2-3.3/4449-3

Meie 16.10.2024 nr 6-1/2356-18

Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ahtme maantee L7 ala detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks

Kohtla-Järve Linnavalitsus esitas 16.08.2024. a kirjas nr 6-1/2356-15 kooskõlastamisele Ahtme linnaosas Ahtme maantee L7 alale koostatud detailplaneeringu. Päästeamet keeldus 12.09.2024. a vastuskirjas kooskõlastamisest välise tulekustutusvee lahenduse siseministri määruse nr 10 nõuetele mitte vastavuse tõttu.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. juuni 2022. a korraldusega nr 403 oli algatatud Ahtme linnaosas Ahtme maantee L7 alale detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Päästeameti juhiseiga on arvestatud ja täiendavalt kohapeal uuritud olukorda analüüsid on täiendatud planeeringulahendust ja tulekustutusvee tagamine on ette nähtud 108 m³ suuruse mahuti paigaldusega. Planeeringu seletuskirjas on toodud, et lubatud on ka kahe 53 m³ suuruse mahuti rajamine. Mahuti//mahutid on ühendatud ühisveevärgiga. Planeering oli Järve Biopuhastuse OÜ-ga varasemalt kooskõlastatud, kuid selle muudatusega esitasime planeeringu neile uuesti kooskõlastamisele.

Esitame Teile detailplaneeringu materjalid uuesti kooskõlastamiseks.

Planeeringu dokumendid on kätte saadavad tööpäeviti Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumides Keskallee 19 kabinets nr 604 ning Kohtla-Järve linna veebilehel <https://www.kohtla-jarve.ee/ru/kuulutused>.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Henri Kaselo
linnapea

1.LISA: Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ahtme maantee L7 ala detailplaneering, WESENBERG OÜ töö nr 62-1122, 14-10-24.

Rita Burenkova, +372 51 82 791, Rita.burenkova@kjl.v.ee