


- Märkused:
1. Projekteerimisülesanne nr. 487706.
  2. Rajada KP-kaabel vastavalt joonistele TC0714-1, TC0714-2 ja TC0714-3.
  3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele.
  4. Taastada katted.
  5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
  6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:				Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond				Tellija:				Elektrilevi OÜ							
Joonis:				10 kV elektrivõrgu plaan-kaablitrass				Joonise nr:				TC0714-1							
<div> <b>CONNECTO</b> AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tüüsi tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>				Projekteeris		Egert Siigur		30.07.2025		Mõõtkava				1:1000		Leht		Lehti	
				Kontrollis		Egert Siigur		Staadium						TP		1		9	