



Teie 04.07.2025 nr 16-7/24-06603-044

Meie 24.07.2025 nr 13-4/2577-2

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Amet
info@ttja.ee
Endla 10a
10142, Tallinn

Seisukoht Elering AS Eesti-Läti neljanda merekaabli KMH programmi kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatas 04.07.2025 kirjaga nr 16-7/24-06603-044 Elering AS-i poolt kavandatava Eesti-Läti neljanda elektriühenduse merekaabli keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja arutelu toimumisest ning palus esitada seisukoht KMH programmi osas.

TTJA algatas antud hoonestusloa menetluse ja KMH 23.12.2024 otsusega nr 1-7/24-422. Kavandatav merekaabel paikneb Saaremaa ja Kura poolsaare vahelises Kura kurgus. Merekaabli täpne randumiskoht Edela-Saaremaal määratakse Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringuga. Merekaabli trass koosneb kuni kolmest 330 kV vahelduvvoolu elektrikaablist ja ühest fiiberoptilisest sidekaablist töövõimsusega kuni 1000 MW. Ühenduse kogupikkus on ca 100 km, millest Eesti vetesse jääb ca 52 km. Mehaaniliste vigastuste vältimiseks süvistatakse kaablid vähemalt osaliselt merepõhja setetesse (kuni 3 m sügavusele). Merekaabli projekteeritud eluiga on 40-60 aastat. Uus Eesti-Läti elektriühendus suurendab varustuskindlust ja loob võimalused suurema hulga taastuvenergia vastuvõtmiseks Lääne-Eesti võrgus, aidates kaasa riigi kliimanetraalsuse eesmärkide saavutamisele.

Tutvunud esitatud KMH programmiga ja lähtudes valdkonna pädevusest märgime, et kavandatav tegevus ja KMH programm ei ole vastuolus Eesti mereala planeeringuga (EMP).

Täiendavalt märgime:

1. KMH programmi ptk 4.2.2. on kirjeldatud maanteed ja laevateed, kuid ei ole välja toodud EMP kohast veeliiklusala. Palume programmi täiendada;
2. Palume KMH programmis läbivalt ära muuta lähtematerjalide viited üleriigilisele planeeringule „Eesti 2030+“ ja Eesti mereala planeeringule ning selle alusuuringutele. Antud planeeringud ja uuringud on kättesaadavad veebilehelt riigiplaneering.ee .

KMH programmi asjakohasuse osas märgime, et programmi peatükk 4, mis käsitleb eeldatavalt mõjutatava keskkonna kirjeldust, on väga mahukas ja põhjalik. Kuigi põhjalikkus on teatud juhtudel põhjendatud, sisaldab see osa ka teemasid, mis ei ole seotud kavandatava tegevusega – merekaabli paigaldamine, ning infot, mis ei lisa KMH programmile sisulist väärtust. Näiteks 4.17 põhjaveekogumite seisundid, 4.23 üleujutusohuga seonduvalt ohtliku merevee taseme kõrgused üle Eesti erinevates linnades, 4.24.1 sademete 30-aastased kliimanormide muutused jne.

Soovitame KMH programmi koostamisel keskenduda eelkõige olulistele ja asjakohastele keskkonnamõjudele ning vältida mittevajaliku või kõrvalise teabe lisamist, mis võib programmi üle koormata ja raskendada selle eesmärgipärast kasutamist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ivan Sergejev
planeeringute asekanstsler

Lembe Reiman
lembe.reiman@mkm.ee