

**Kokas Ruhnu küla Ruhnu vald Saare maakond, liitumine
 kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel**

Projekti kood: LC2344

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi OÜ PIKRE		Isiku- või registrikood 10533878	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Kulli küla, Järve	Sihtnumber 68404	Maakond Valga maakond
	Telefon 501 3437	e-post andres@valgapuu.ee	
Kontaktisik	Nimi Andres Olesk		
	Telefon 5623 1076	e-post anne@valgapuu.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kokas Ruhnu küla Ruhnu vald Saare maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00802103-P
Tarbimiskoht Eramu	Katastriüksuse number 68901:001:0244

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 16 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	RINGSU	RUHNU:RIN	Ruhnu:(Kuressaare)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Ehituse projektijuht: Tarmo Prei +372 5300 3106 Tarmo.Prei@elektrilevi.ee Planeerija: Ergo Saar 5308 0591 Ergo.Saar@elektrilevi.ee Maateenuse spetsialist: Tiia.Koel@energia.ee Mobiiltelefon: 52 91 427 Varahaldur: Indrek Kallas, tel.5024679			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas			
Projekt vaja kooskõlastada	ELV kaitsevööndi järevalve sektoriga www.elektrilevi.ee eteeninduses. Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldatajatega			
Märkused	Trimble NIS võrguplaneerimine 480898			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	AL 4x50mm ² - ca. 70m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	3 faasiline PLC tüüpi arvesti - 1tk	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 arvesti kohaline LK soklil - 1tk	
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend". • Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus. • Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181. • Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapooltele kuuluvad taristud/elemendid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu. 		
<p>Lisa 2:</p> <p>Ruhnu AJ F1 mastist 4.1 rajada maakaabelliin Kokas kinnistuni ja paigaldada 1 arvesti kohaga LK soklil.</p>		
<p>Lisa 3:</p> <p>AS - 480898.dxf, AS - 480898.pdf</p>		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Ergo Saar	06.11.2024