

Tingmärgid:

- Projekteeritud liitumiskilp (sinisega kilpide tegelik suurus)
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Projekteeritud madalpinge maakaabelliin (x-kaablite arv)
- Projekteeritud madalpinge maakaabelliini paigaldus kinniselt (x-kaablite arv)
- Olemasolev madalpinge maakaabelliin
- Olemasolev sidetrass
- Kinnistu piir
- Projekteeritud maanduspaigaldis

30401:003:0388
Paju

30401:003:0387
Männi

30401:003:0386
Vana-Männi

30401:003:0276
Uus-Männi

30401:003:0279
Pajumäe

AXPK 4G120 MPL234653
-M18 - LK234653
-L=339 m

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil
-Kaitsetoru D110, 1250N, L=18m, vt ristmeväli R1

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil
-Kaitsetoru D110, 1250N, L=32 m

Märkused:

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 486420.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ „Geodeetiline alusplaan“ (töö nr. 13172G, 01.2026). Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada vastavalt joonisel viidatule.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.

Tellija: Elektrilevi OÜ		STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 07.10.2026
Töö nimetus: Markuse kinnistu liitumine elektrivõrguga, Nabala küla, Kiili vald, Harju maakond LC3317.Tööprojekt			MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 53726646 E-mail: andres.pukka@elram.ee		Töö nr: 25-11
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteerija: Andres Pukka		Joonise nr: 01-01	Mõõtkava: M1:500 A3
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja			