

Väike-Allika liitumine, Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond

Projekti kood: LC4283

TAOTLUSE ESITAJA

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Nimi / ärinimi NELIS, SIIM | | | Isiku- või registrikood 39010210022 |
| Kontaktaadress | Tänav / maja / korter Kuressaare linn, Vallimaa tn, 26-209 | Sihtnumber 93817 | Maakond Saare maakond |
| | Telefon 5627 1213 | e-post siim.nelis@gmail.com | |

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

| | |
|--|---|
| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Väike-Allika Pihtla küla Saaremaa vald Saare maakond | Mõõtepunkti ID 38ZEE-00806772-K |
| Tarbijaskoht Eramu | Katastriüksuse number 71401:001:4173 |

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| Pingeklass Madalpinge | Faaside arv 3 | Amprite arv 20 A |
| Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel. | | |

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

| Elektriline aadress | Toitealajaam | Toitefiider | Jaotusalajaam | Jaotusfiider |
|--|---|-------------|---------------------|------------------------|
| | SIKASSAARE 110/35/10 | PIHTLA:SIK | Sepakopli:(Valjala) | F3:Sepakopli:(Valjala) |
| Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes | Elektrivõrgu insener, Veiko Pavlitsenko, +372 5565 2844, veiko.pavlitsenko@elektrilevi.ee | | | |
| Projekteerimistöö vastuvõtja | Vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas. | | | |
| Projekt vaja kooskõlastada | Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega. | | | |
| Märkused | Haja varustuskindluse piirkond. Rakendusplaan: 501412 Pihtla, Väike-Allika | | | |

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

| Töö kirjeldus | Projekteeritav | Demonteeritav |
|--|---------------------------|---------------|
| Madalpingeliin | | |
| Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m) | 50 mm ² - 41 m | |

| | | |
|--|--|--|
| Arvesti tüüp (PLC/P2P) | PLC | |
| Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes | 1 tk, soklil, 1-kohaline | |
| Lülitusseadmete tüüp - arv (tk) | PK 3x20A (1 tk), sularitega jadavinnak JK-sse (1 tk) | |

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: [https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“](https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

Lisa 2:

Olemasolevasse jaotuskappi 39599JK lisada lüliti, millelt paigaldada maakaabliga toitele liitumiskapp LK238040.

Lisa 3:

AS-501412.pdf, V_ike-Allika_sisses_it.jpg, AS-501412.dxf

KOOSTAJA

| | |
|-------------------|------------|
| Nimi | Kuupäev |
| Veiko Pavlitsenko | 13.08.2025 |