



#### TINGMÄRGID:

	- Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv)		- Olemasolev KP kaabelliin
	- Projekteeritud PVC reservoar		- Olemasolev MP kaabelliin
	- Projekteeritud liitumiskilp kordusmaandusega		- Olemasolev kanalisatsioon
	- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht		- Olemasolev veetrass
	- Projekteeritud maanduspaigaldis (potentsiaalitasandusrõngas)		- Olemasolev mast
			- Krundi piir
			- Olemasolev sidetrass

#### MÄRKUSED:

- Geodeetilise alusplaani kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud Geodeesia24 OÜ-poolt (töö nr 11338-25, 27.10.2025). Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Projekteerimisülesanne nr 490068 Niidu tn 11, Lagedi alevik.
- Olemasolevast mastist nr 65 paigaldada MPL440020 AXP 4G50 kuni projekteeritud liitumiskilbini LK236461. Liitumiskilbist paigaldada toru tarbijakaabli jaoks 2m D50. Reservoru sulgeda otsakorkidega.
- Kinnistul 11302 Lagedi-Kostivere tee teemaal asuva haljasalal rajada kaabelliin kaablikaitsetorus tugevusega 750N sügavusele vähemalt 1m.
- Liitumiskilp paigaldatakse krundile Niidu tn 11 ja ukseks avaneksid Niidu tänava poole. Kilp on teenindatav Niidu tänava poolt.
- Kilbile peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs ja piisav ruum kilbi teenindamiseks.
- Liitumiskilbi maandus rajatakse MP kaabliga ühes kraavis. Liitumiskilbile ehitada potentsiaalitasandusrõngas ca 30 cm sügavusel ja 1 m raadiusega kilbist.
- Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte tegelikule suurusele looduses.
- Liitumiskilbis on projekteeritud tarbijakaabli(-te) jaoks ühendusklemmid vastavalt Elektrilevi OÜ standardi P343 „0,4-20 kV võrgustandard - 0,4 kV liitumispunkt“ punkti 5.7.3 tabelis 3 toodud tarbijakaabli soovituslikule ristlõikele.
- Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.

Töö nimetus: Niidu tn 11 elektrivarustus				Objekti aadress: Niidu tn 11, 11302 Lagedi-Kostivere tee, Niidu tänav, Lagedi alevik, Rae vald, Harjumaa			
Tellija Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus: ELEKTRIKAABLITE ASENDIPLAAN			
Kontrollis	J. Vargo	11.11.25		OÜ PLUVO EESTI Värvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti e-mail: info@pluvo.ee www.pluvo.ee			
Koostas	T. Puškarjova	11.11.25					
Töö nr:	PL24-20-65	Staadium:	TP	Versioon:	v2	Joon. nr:	EV-1
				Mõõtkava:	1:500	Failli nimi:	PL242065_TP_v02_EL-4-01_EV-1-Asend.dwg
							Leht: 1/1