



PÄÄSTEAMET

Vormsi Vallavalitsus
vv@vormsi.ee

Teie 25.03.2026 nr

Meie 27.03.2026 nr 7.2-3.4/2114-2

Östery detailplaneeringu tuleohutusosa kooskõlastamata jätmine

Päästeamet jätab kooskõlastamata Arhitektuuribüroo NAFTA OÜ poolt koostatud töö nr Ö0126 Lääne maakond, Vormsi vald, Borrby küla, Östery vkt 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 kinnistute detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Kirjeldamata päästemeeskonna juurdepääsu teede laiused.
Alus: Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusenõuded“ ja EVS 812-7
1. Määramata tuleohutuskuja.
Alus: Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusenõuded“ § 22 lg 2

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Vormsi Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Egne Lappmaa
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

+372 53068581
egne.lappmaa@paasteamet.ee