



PÄÄSTEAMET

Külliki Kiiver  
Häädemeeste Vallavalitsus  
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 24.04.2023 nr 6-3/647

Meie 12.05.2023 nr 7.2-3.4/2741-2

### **Laadi külas Ruusamäe detailplaneering kooskõlastamiseks**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Lokomotiiv OÜ koostatud töö nr 0422 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Ruusamäe kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Kirjeldamata juurdepääsutee laius ja kandevõime.  
Alus: PlanS §126 lg1 p 5.
2. Planeeringus kirjeldamata kuidas tagatakse päästetehnika manööverdamine umbtee lõpus.  
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 7.
3. Viidatud olemasolev veevõtukoht ei ole tuvastatav asukoha plaanil ega tehnovõrkude plaanil. Üle kontrollida veevõtukohta kaugus planeeritavast alast.  
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Raud  
Ohutusjärelvalve büroo  
inspektor  
Lääne päästekeskus

Anastasia Raud  
+372 5334 5835  
anastasia.raud@rescue.ee