



AXAL-TT 3×50/25 l=2895m, trass l=2824m  
kaablkaitseotsus PVC Ø110 450N l=23m  
Lahitine kaeve 1,5m kraavi põhjast.

ETTEVAATUST  
Drenaaž

Paigaldus  
83701001.0004

Paigaldus  
83701001.0004

AXAL-TT 3×50/25 l=2895m, trass l=2824m  
kaablkaitseotsus PVC Ø110 450N l=6m  
Lahitine kaeve 1,2m tee all,  
pinastee taastamine ca 10m²

Y = 652900  
X = 6479000

Y = 652950  
X = 6479050

Y = 653050  
X = 6478950

### Tingimärgid

- 50 Olemasolev mastalajaam
- Projekteeritud jaotusalaajaam
- Projekteeritud keskpingekeabel
- Olemasolev 10kV õhuliin
- Projekteeritud kaablmast
- Projekteeritud maanduspaiagaldis
- Drenaažitrass
- Kinnistu piir

Leht 3

50

Aseme AJ

**Kagu Elekter**

AS TREV-2 Grupp asfaltitehase 10kV liitumine.

Kardla küla, Toru maakond,

Kagu Elekter OÜ

Asendiplaan. 10kV madakaabeliin.

1:1000

Kivi tn. 24, 65605 Võnu  
www.kaguelekter.ee  
Tel. +372 7828 015  
info@kaguelekter.ee  
Reg. koode: 11632588  
MTR: TEL 001202

TEHASE  
Lembit Soluste

ALABR

PROJEKT  
JPRK  
Uusehitis

TÖÖ NR  
LP6943

JOONISE NR  
EL-01-02

FAH  
LP6943-1-12

KUUPÄEV  
15.03.2019

MAANDUS  
00