



Projekti nimetus Tallinna Laste Turvakeskus
Aadress Rivi tn 3, Tallinn
Stadium Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress Tallinna Linnavaaramet, Vabaduse väljak 10, Tallinn
Andmed projekterija kohta Sirkel & Mall OÜ, Laki tn 5, Tallinn
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr 18.03.2024 nr 9.3-1/23/8911-7

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeametuse tervisekaitsenõuded“ (edaspidi määrus 58)
- Sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeametuse tervisekaitsenõuded“ (edaspidi määrus 4)
- Sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides
- EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 843:2016 Linnatänavad
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Tallinna Laste Turvakeskuse (Rivi tn 3, Tallinn) eelprojekt on läbivaadatud järgmise märkusega:

1. Projektis näidatud 2. korruse magamisruumid nr 205-208 asuvad loodes. Juhime tähelepanu, et määruse 4 § 7 lg 2 kohaselt planeeritakse eluruumid hoone ida-, kagu- või lõunapoolsesse ossa, köök aga põhjapoolsesse ossa.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marianne Reinart
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond
5866 4816 marianne.reinart@terviseamet.ee