



Vastavalt nimekirjale

03.02.2026 nr 16-7/22-04713-035

**Teade hoonestusloa andmisest OÜ-le  
Utilitas Wind avaliku veekogu  
koormamiseks Saare-Liivi meretuulepargi  
eksportkaabliga Liivi lahes**

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teavitab, et väljastas 28.01.2026 otsusega nr 1-7/26-037 OÜ-le Utilitas Wind (registrikood 16171123) hoonestusloa avaliku veekogu koormamiseks Saare-Liivi meretuulepargi eksportkaabliga Liivi lahes. Hoonestusloa andmise otsustega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris.

Hoonestusluba väljastati lähtudes ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 25<sup>1</sup> lõikest 1; veeseaduse 01.10.2021–06.05.2022 redaktsiooni § 222 lõigetest 1 ja 2, § 224 lõikest 1; ehitusseadustiku § 113<sup>18</sup> lõike 2 punktist 3, § 113<sup>20</sup>, § 113<sup>21</sup> lõikest 1; majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ lisast ja lähtudes Roheplaan OÜ tööst „OÜ Utilitas Wind Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamine. KMH aruanne, nõutele vastavaks tunnistamiseks 17.06.2025 (täiendatud 30.07.2025)“, menetluses kogutud materjalidest ja OÜ Utilitas Wind poolt 11.04.2022 esitatud hoonestusloa taotlusest.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Saare-Liivi meretuulepargi ühendamine Eesti põhivõrguga. Eksportkaabli orienteeruv pikkus meretuulepargi koormatava ala servast randumispunktini ca 25 km ning koridori laiuseks meres on arvestatud 6 kuni 20 m, sõltuvalt kaablite omavahelisest kaugusest ja paigutusest. Eksportkaablina paigaldatakse hinnanguliselt kuni 6 ca 50 cm läbimõõduga ühises armeeritud kestaga kolmesoonelist või kuni 18 ca 25 cm läbimõõduga armeeritud kestaga ühesoonelist kuni 400 kV merekaablit. Merekaablil on sidefiibrid integreeritud elektrikaablitega ühe kesta sisse ja merre eraldi sidekaablit ei paigaldata. Kaablite täpsed parameetrid (kaablite tüüp, arv ja läbilaskevõime jms) selguvad eksportkaablite ja meretuulepargi edasisel detailsel projekteerimisel. Eksportkaablid on kavandatud randuma Laoküla rand kinnistul (registriosa 7019250; katastritunnus 82603:003:0257). Kavandatava tegevuse elluviimisel peab arvestama hoonestusloa andmise korralduses seatud kohustuslike leevendus- ja seiremeetmetega. Hoonestusluba kehtib 50 aastat.

Hoonestusluba ei asenda teisi seaduses ettenähtud lube, mis on vajalikud hoonestusloa oluliseks osaks oleva ehitise ehitamiseks ja kasutamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Liina Roosimägi  
ehitusosakonna juhataja

Lisad: 1. Adressaatide nimekiri

Adeele Vesingi +372 667 2135  
adeele.vesingi@ttja.ee