




1. kihilise asfaltkattega sõidutee kate taastamine




Betoonkivisillutise taastamine








Killustikkatte taastamine



Haljasala kate taastamine



Kruuskatte taastamine



Märkused:

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsetes tööloigust otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
5. Killustikalused ehitada jämetäitematerjalist kiilmismeetodil või ridakillustikust vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" nõuetele.
6. Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ tabeli nr.1 veerule 6 AKÖL 20 500 - 3000 sõiduteel ja veerule nr 7 AKÖL 20 <500 jalgteel.
7. Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 tabeli 7 veerule AKÖL 900 - 1499 (tardkivikillustik).

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:		
<div>Altren Projekt OÜ</div> <div>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014</div> <div>Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald</div> <div>Tartumaa 61113</div> <div>Tel: +372 53402723</div>		Töö nimetus:	Tellijä:		
		Tartu linn, Purpuri tänav. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk koos pumplaga	AS Tartu Veevärk		
			Ehitusprojekti koostaja:		
		Objekti aadress või aadressid:	Altren Projekt OÜ		
Tartu linn, Purpuri tn		Joonise nimetus:	Mõõtka:		
Vastutav isik:	Allkiri:	Ehituskaeviku tüüpristlõiked ja katete taastamise ristlõiked	Töö nr :	24048	
Vahur Laas	/allkirjastatud digitaalselt/		Joonise digiaadress:	2018_TP_VKV-6-01_riistade.dwg	
Projekteerija:	Allkiri:	Kuupäev/versiooni nr:	Ehitusliik:	Projekti staadium:	Joonise nr :
Siim Pärkma	/allkirjastatud digitaalselt/	06.08.2024/v01	24048	TP	VKV-6-01