



**PÄÄSTEAMET**

Märge tehtud:  
Kehtib kuni:  
Alus:  
Teabevaldaja: Päästeamet\*/

Kuusalu Vallavalitsus  
vallavalitsus@kuusalu.ee

Teie 23.09.2025 nr 7-1/3148

Meie 21.10.2025 nr 7.2-3.1/5840-1

### **Pedaspea Mäni detailplaneeringu kooskõlastamine**

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse inspektor Aleksandr Levinski detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel: 1) Puudub viide siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. 2) Väline tulekustutusvesi ei vasta siseministri määruse nr 10 "Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord" (edaspidi sim määrus nr 10) nõuetele. Vastavalt sim määruse nr 10 §-le 6 veevõtukoht peab paiknema ehitisest kuni 200 meetri kaugusel ning esimese kasutusviisiga hoone veevõtukoha kaugust ehitisest võib suurendada kuni 400 meetrini, kui voolikuliini veevõtukohast hooneni saab vedada sirgjooneliselt. I kasutusviisiga ja sellega võrdsustatud hoonel loetakse veevõtukoha veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 30 m³.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Aleksandr Levinski  
Ohutusjärelvalve büroo/inspektor  
Põhja päästkeskus

Aleksandr Levinski  
+372 53325857  
aleksandr.levinski@paasteamet.ee