


**TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL**

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp, sh tarbija kaabli kaitsetoru D50 450N
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud reservtoru 2 x D160 1250N
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev ELASA multitoru
- Puurimise kaevik
- Projekteeritud sõidutee (OÜ Esprii töö nr 220707)
- Projekteeritud kergliiklustee (OÜ Esprii töö nr 220707)
- Projekteeritud hajustus (OÜ Esprii töö nr 220707)
- Projekteeritud teepeenar (OÜ Esprii töö nr 220707)
- Projekteeritud side markerpall (MitiProjekt OÜ, Töö nr 00823)
- Projekteeritud sidetras (MitiProjekt OÜ, Töö nr 00823)

**Märkus:**

- Geolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-156
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitüditav pinnas tihendada.



Tellija:	elektrilevi	enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 25.11.2025 Töö nr: ENS-25-156
Töö nimetus:	Linnu tee 18-1 liitumine madalpingel, Kopli küla, Rae vald, Harju maakond LC4553	E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:500	
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteeris: Janar Kubbi Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Sander Kotter		