

Artur Vilu
OÜ Pluvo Eesti
a.vilu@pluvo.ee

Teie 31.10.2022

Meie 30.11.2022 nr 3-1.1/2022/5964

Vastus kooskõlastuse taotlusele

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) Teie poolt Enefit Connect OÜ tellimusel koostatud tööprojekti „Välja tee 1a kinnistu elektriliitumine, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond“ töö nr LR6587 asendiplaani kooskõlastamiseks.

Projekti raames on planeeritud paigaldada madalpinge maakaabel kaitsetorus (450N) RMK haldusalasse kuuluvale kinnistule Paunküla metskond 199 (katastritunnus 65101:003:0883).

RMK on tutvunud esitatud asendiplaaniga ning kooskõlastab projektlahenduse „Välja tee 1a kinnistu elektriliitumine, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond“ töö nr LR6587 eelpool nimetatud kinnistul osas tingimusel, et kaitsetorus maakaabel paigaldatakse RMK hallataval kinnistul **vähemalt 1,0 m sügavusele**.

Kasvavate puude raie vajadusel RMK hallatava maal tuleb ehitustööde teostajal pöörduda RMK Ida-Harjumaa metskonna poole (ida-harjumaa@rmk.ee) raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raie tööde korraldamiseks vähemalt kaks kuud enne ehitustöödega alustamist.

Teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maaõiguse spetsialistile Urve Jõgi (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai
Ida-Harjumaa metsaülem