



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-2/25/3374-2

09.05.2025

Projekti nimetus	Ärihoone osaline rekonstrueerimine juurdeehitusega
Aadress	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Aia tn 20
Staadium	Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress	Reval-Spordi Teeninduse Osaühing, reg.nr 10111427, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Aia tn 20, 10111
Andmed projekterija kohta	Arhitektuuribüroo Korrus Osaühing, reg. nr 11151966, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 7b, 10112
Projekti saabumise kuupäev ja reg. nr	02.05.2025, nr 9.3-2/25/3374-1

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Ehitusseadustik
- Tarbijakaitse seadus
- Sotsiaalministri 20.12.2000 määrus nr 86 „Tervisekaitse nõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“ (edaspidi määrus nr 86)

Terviseohutuse hinnang:

Ärihoone osalise rekonstrueerimise eelprojekt juurdeehitusega (Aia tn 20) on üksnes juurdeehituse osas läbi vaadatud järgmiste märkustega:

1. Projekti dokumentatsioonis puudub viide määrusele nr 86.
2. Projekti dokumentatsioonis puudub info põrandate kohta. Määrus nr 86 § 13 lg 10 näeb ette, et põrandate pealmine kiht peab olema krobeline.
3. Projekti dokumentatsioonis puudub info saunaruumide viimistluse kohta. Määrus nr 86 § 13 lg 11 näeb ette, et leiliruumi seinte ning lava viimistluseks tuleb kasutada vaiguvaba puitu.
4. Projekti dokumentatsioonis puudub info kaitsepiirete kasutamise kohta. Määrus nr 86 § 13 lg 12 näeb ette, et kõik kuumad pinnad peavad olema ümbritsetud kaitsepiirdega.

(allkirjastatud digitaalselt)

Eva Puhm
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

5594 3258 eva.puhm@terviseamet.ee

