



PÄÄSTEAMET

Tarmo Gutman
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 08.05.2025 nr 6-1/2954

Meie 03.06.2025 nr 7.2-3.1/2760-1

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Rae küla Jaanivälja
põik 1, Jaanivälja põik 3 ja Jaanivälja
põik 5 kinnistute ja lähiala
detailplaneering (kovID DP1288)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder Sala Terrana OÜ poolt koostatud „Rae küla Jaanivälja põik 1, Jaanivälja põik 3 ja Jaanivälja põik 5“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahenduse ei vasta asjakohasele normile.

Alus: SM määrus nr 10 § 6 lg 2 ja lg 3.

Selgitus:

Veevõtukohta kaugus arvestatakse mööda päästetehnikaga sõidetav teed – hetkel esitatud plaani järgi ei kata planeeritav veevõtukoht rajatavate kinnistute vesivarustust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus