



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus  
tori@torivald.ee

Teie 26.05.2025 nr 6-2.1/1592

Meie 20.06.2025 nr 7.2-3.4/3181-1

**Ojapealse tee 1 ja 3 DP tuleohutuse osa  
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Signe Rõngas

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Arvi Vainula Projektbüroo OÜ poolt koostatud töö nr 2024007 Pärnu maakond, Tori vald, Tammiste küla, Ojapealse tee 1 ja 3 kinnistute detailplaneeringu tuleohutuse osa järgmisel põhjusel:

1. Planeeringus on kirjeldatud tuleohutuskuja nõuded elamuhoonetele, samas tuleohutuskuja nõuded rakendatakse ka rajatistele ning abihoonetele, mis võimaldavad tulelevikut. Palun täpsustada või muuta sõnastust.  
Alus: Sim määrus nr 17 § 22 lg 1 ja 2.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Sutt  
Ohutusjärelvalve büroo  
inspektor  
Lääne päästekeskus

+372 4447836  
anastasia.sutt@paasteamet.ee