TRANSPORDIAMET

Räpina Vallavalitsus
vald@rapina.ee
Kooli tn 1
64504, Põlva maakond, Räpina vald,
Räpina linn

Teie 02.11.2026

Meie 04.11.2026 nr 7.1-2/26/19433-2

Põlva maakonnas Räpina vallas Palu kinnistu imbväljak

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Põlva maakonnas Räpina vallas riigitee nr 22288 km 5.27-5.32 kaitsevööndis paiknevale Palu kinnistule (katastritunnus 70801:001:1385) biopuhasti ja imbväljaku ehitusteatise eelnõu. Projekteeritud rajatis paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis, ulatudes ca 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusteatise eelnõu nr 575402 ja anname nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks. vastavalt Septicum OÜ tööle nr 094/2026 *„ PALU KINNISTU REOVEEPUHASTI“*.

Ehitamisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:

1. Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepääsutee kaudu. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruses nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisas „Maanteede projekteerimisnormid“ toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
2. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Peeter Uibo

peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: failid (13).zip

Peeter Uibo
5159766, Peeter.Uibo@transpordiamet.ee