

PÕHILISTE ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					
SPETSIFIKATSIOON					
Jrk	Nimetus		Ühik	Kogus	Märkused
Tänavavalgustus					
1	Tänavavalgusti	Philips BGP282 T25 LED120-1P/730 PSD-SR DW30P FG	tk	5	Zhaga pesad 2tk Võimsuse vähendamise profiil DDF 526
2	Metallmast HE 10m koos 2,5m konsooliga	HE10S100 + P125BK	tk	4	HE tüüpi mast
3	Jaland koos kaitsekummiga	VPA-5 + 360/170K	tk	4	
4	Metallmast 10m koos 2,5m konsooliga	P225B210K	tk	1	
5	Jaland koos kaitsekummiga	VPA-4 + 360/170K	tk	1	
6	Ühenduskomplekt masti koos kaitsmega	LCK4-16-06A	kompl	5	
7	Kaabel	ARLC 4G25+2,5Cu	m	210	
8	Montaažikaabel	H07RN 3g1,5	m	50	
9	Kaabli otsastuskinnas 4*(4...35 mm ²), 1kV	SBO4.1 6-50mm2	tk	12	
10	Puurimistoru	D-63mm 1250N	m	60	
11	Kaablikaitsetoru	D-75mm 750N (roheline)	m	140	
12	Kaabliohuliint	ELEKTRIKAABLE	m	130	
13	Tänavavalgustuse lülituskilp	TVK1	kompl	1	
14	Maanduspaigaldis	Rm<100 oomi	kompl	5	
15	Abimaterjalid,sildid,lipikud,klemmid		kalkul	1	

Töö number: 2624753
Töö nimetus: T-22157 Uuta-Pangodi maantee km 2,87-3,00
Ehitise aadress: 22157 Uuta-Pangodi tee, Tamsa küla, Nõo vald, Tartu maakond
Vastutav spetsialist: Ott Oras / allkirjastatud digitaalselt