



PÄÄSTEAMET

Margus Källe  
Lääneranna Vallavalitsus  
vallavalitsus@laaneranna.ee

Teie 02.05.2024 nr 2024/8-1/526-1

Meie 14.05.2024 nr 7.2-3.4/2560-2

**Virtsu, Tallinna mnt 14 detailplaneeringu  
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Margus Källe

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest KBT Ehitusprojekt OÜ poolt koostatud töö nr 224897 Pärnu maakond, Lääneranna vald, Virtsu alevik, Tallinna mnt 14 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmistel põhjustel:

1. Määramata kuja.
2. Välise kustutusvee tagamise lahendus ei ole kooskõlas Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga. Veevõtukoha rajamata jätmiseks on määruses toodud väga selgelt välja võimalused. Koostatud planeeringust ei selgu, millist võimalust on kasutatud veevõtukoha rajamise loobumiseks.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4 ja 9. TuoS § 23 lg 2.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Lääneranna Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee