

Edasi vt.  
Leht 10

Proj. rautatav võsa/puud: S= ca 700 m²  
Rautatud materjal ledustada kinnistul  
ühte ligipääsetavasse kohta.

Proj. 10 kV maakaabel:  
KPL 223259: AL 3x240 mm²  
(Proj. AJ14847 Kxx - ÕL M50)  
L= 780/810 m (trass/kaabel)

PEØ160; 750N; L= 544 m  
- sügavusel 1,0 m.

Proj. rautatav võsa/puud: S= ca 230 m²  
Rautatud materjal uniliseerida/ladustada  
kinnistul ühte ligipääsetavasse kohta.

Proj. rautatav võsa/puud: S= ca 560 m²  
Rautatud materjal ledustada kinnistul  
ühte ligipääsetavasse kohta.

Koogudusepõllu  
37301:002: 0453

Edasi vt.  
Leht 12

Dem: 10 kV õhulin  
AS-39; L= 1161 m (trass)  
M35 (rakikauda LP) - M48

DEM masi  
45 (R6)

Dem: 10 kV õhulin  
AS-50; L= 227 m (trass)  
M48 - M50 (proj.)

Edasi vt.  
Leht 12