

Keit Tõldsepp

From: Keit Tõldsepp
Sent: esmaspäev, 8. juuni 2026 12:37
To: 'Tim-Jürgen Tamm'
Subject: RE: Tartu linn, Õpetaja tn 2 korteriühistu varjumiskindlus
Attachments: Detailsemad soovitusel, kuidas keldrid varjumiskohaks kohandada leiad siit juhendist.pdf

Tere

Saadan Teile kirja manuses vastava juhendmaterjali.

Selleks, et keldrist saaks varjumiskohta kohandada peavad olema täidetud järgmised baastingimused:

- tugevad piirdekonstruktsioonid,
- värske õhk,
- vähemalt 2 väljapääsu õue,
- puhtad ja kuivad ruumid inimeste viibimiseks,
- käimlate kasutamise võimalus,
- varjumiskoha vastutava isiku olemasolu.

Heade soovidega

Keit Tõldsepp

Tuleohutuskontrolli tiim

inspektor

+372 5380 9938

+372 733 7317

keit.toldsepp@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Jaama 207 | 50705 Tartu

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Tim-Jürgen Tamm <tim.jyrgen.tamm@randem.ee>
Sent: Monday, June 8, 2026 9:12 AM
To: Päästeamet <info@paasteamet.ee>
Subject: Tartu linn, Õpetaja tn 2 korteriühistu varjumiskindlus

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Pöördun Teie poole Tartu linn, Õpetaja tn 2 korteriühistu haldajana. Paluti uurida maja keldri sobivust elanike varjumiskohana. Soovitakse teada, kas Päästeametil oleks võimalik keldriga

kohapeal tutvuda või suunata mind vastava spetsialisti poole, kes saaks anda soovitusi varjumiskoha nõuete ja võimalike parenduste osas. Tänu ette!

Lugupidamisega

Tim-Jürgen Tamm

OÜ Randem

Haldur

740 9810, 5364 8000

tim.jyrgen.tamm@randem.ee

www.randem.ee