



PÄÄSTEAMET

Anna Õuekallas
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 14.04.2022 nr 6-1/4292

Meie 17.05.2022 nr 7.2-3.1/2207-2

**Patika küla Patika saekaatri kinnistute
ja lähiala detailplaneeringust
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel ei kooskõlasta Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo jinspektor Garri Mölder Ferrysan OÜ poolt koostatud „Patika küla Patika saekaatri ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa järgnevatel põhjustel.

1. EVS 812-7:2018 pealkiri on ebakorrektn.
2. Viitamata SM määrus nr 10-le.
3. SM määrus nr 17 pealkiri on ebakorrektn.
4. Tuletõrjeveemahuti suurus (m3) ei ole piisav (vt SM määrus nr 10).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus

+ 372 5323 5994
garri.molder@rescue.ee