



Ol. olev r/b mast M7 säilitada.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.
Paigaldada maandus.
Paigaldada sädemikud.

Demonteerida Tamma: (Märjamaa) KTP AJ.
Mast M9 asendada puitmastiga - 12m, IV kl,
kreosoot. Paigaldada lõputraavers, isolaatorid.
Paigaldada maandus.
Paigaldada mastile M9 mastalajaam AJ26860.
Tõsta ringi olemasolev 50kVA trafo. Siduda
olemasolevad liinid uue alajaamaga.
Vt joonised 005 ja 006.

Ol. olev r/b M6 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

88402:001:1181
Hansutuka

88402:001:1190
Aianurga

Ol. olev puitmast M5 säilitada.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Asendada paljasõhuliini juhe
KONOVERE:VIG fiidri AJ26860
kuni mastini M62 uue BLL-62
kaetud juhtmega 3x L=746/783m.

Ol. olev r/b M8 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, tanalith.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

88402:001:0405
Noore—Mihkli

88402:001:0505
Toone

88402:001:0281
Maiste

- TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
- Kinnistu piir
 - Olemasolev puitmast
 - Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
 - Olemasolev KP õhuliin
 - Olemasolev madalpinge õhuliin
 - Olemasolev masti tõmmits
 - Projekteeritud KP õhuliin
 - Projekteeritud puitmast
 - Projekteeritud masti tugi
 - Projekteeritud maandus
 - Projekteeritav masti tõmmits
 - Olemasolev masti tugi

Märkus:
- Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-145.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel
jäljida ettenähtud vahekaugused!
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning
korrestada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat
vajumist, tagasitõdetav pinnas tihendada.

Mõõtmise kuupäev: 09.10.2025
Kellaaeg: 12.00
Temp: 11°C
20kV liini kõrgused
1) 24.37 m
2) 25.61 m
3) 24.52 m
Mastipinna kõrgus: 17.42 m

Mõõtmise kuupäev: 09.10.2025
Kellaaeg: 12.00
Temp: 11°C
20kV liini kõrgused
1) 24.80 m
2) 25.33 m
3) 24.88 m
Mastipinna kõrgus: 16.93 m

Tellijä: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 16.01.2026
Töö nimetus: Vigala-Konovere (M62-M74, Tamma HL), Märjamaa IP8405	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 LK 6 Version: v01	Töö nr: ENS-25-145
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Raido Heinla	Mõõtkava: 1:500 (A1)	