



TRANSPORDIAMET

Saue Vallavalitsus
info@sauevald.ee
Kütise tn 8
76505, Harju maakond, Saue vald, Saue
linn

Teie 30.12.2024

Meie 30.12.2024 nr 7.1-2/24/21944-2

**Saue valla Püha küla Pere tee 1 puurkaev,
menetlus nr 467298**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Saue valla Püha küla Pere tee 1 kinnistu (kat tunnus 72701:002:1251) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 11192 Püha-Alliku kaitsevööndisse km 1,56 ca 21 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2411271/15443 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Balti Puurkaev tööle nr 5602.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee