

KATSEPROTOKOLL NR. TL2507192-BT

Lehekülg nr: 1 (1)
Väljastamise kuupäev: 12.12.2025

Analüüside tellija		
Marta Kodu OÜ		
Postiaadress		
Kadaka tee 5, Tallinn	Kontaktisik	
10621 Harjumaa	Telefoni nr.	56788388

Proovivõtu kuupäev	10.12.2025	Saabumise kuupäev	10.12.2025 15:35
Uurimise kuupäev	10.12.2025-12.12.2025	Uurimise eesmärk	enesekontroll
Proovi nr.	Prooviliik	Proovi nimetus	
1	Joogivesi	Vesi	

Analüüs	Analüüsi kood	Meetod	Ühik
Escherichia coli MPN meetodil vees	BV-EcoliMPN	EVS EN ISO 9308-2:2014	arv/100 ml
Soole enterokokid	BV-sentero	EVS-EN ISO 7899-2:2002	arv/100 ml

TULEMUSED:

Proovi nr.	Analüüs	
	BV-EcoliMPN	BV-sentero
1	0	0

Kinnitaja:

Juhtivspetsialist	Mai Truutsi	Allkirjastatud digitaalselt
-------------------	-------------	-----------------------------

Saadetud e-postiga	elisabeth.martakodu24@gmail.com
--------------------	--

Tulemused kehtivad esitatud proovide kohta. Labor ei vastuta proovivõtu ja kaaskirjal esitatud andmete õigsuse eest. Katseprotokoll ei tohi esitada osade kaupa labori loata.