


Märkusdes:

- 1. Lahteluseanne nr. LT-34180L.
- 2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutav vahekaugus. Ristutule tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
- 3. Peale kaevetööde lõppu taastada tööde eelnenud olukord. Taastada katted.
- 4. Paigaldus- ja ehitustööd juhendada k.o. projektsi, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrivõrgu OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide koostööstamist esitatud nõuetest.

Projekt				Telja			
Miku MÜ elektrivarustus, Saunja küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa				Elektrilevi OÜ			
 LEONHARD WEISS	Joonis			Joonise nr			
	Elektrivõrgu plaan			JT3263-1			
	Projekiteeris	Erki Juurikas		Tel. 58001668	Mõõtvara	M 1:500	
	Projekti juht	Erki Juurikas			Staadium	Projektiing	
	Kontrollis	Keio Altoja			Keel	Leht	Leht
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2265 Registrikood 12053348				EST 1 1			