

## Ergo Manninen

---

**Saatja:** Kiili 20 , Tallinn <tammsaare90@gmail.com>  
**Saatmisaeg:** 21. jaanuar 2018. a. 22:18  
**Adressaat:** Ergo Manninen  
**Teema:** Kiili 20,Tallinn

**Järeltegevuse lipp:** Järeltegevus  
**Olekulipp:** Lipuga märgitud

 **Piksekaitse / Громоотвод**

 **Maandus / Заземление**

PAIKVAATLUSE PROTOKOLL HALDUSMENETLUSES nr 7.2-5.2/3718-1

- p. 1 Akutoitel evakuatsioonivalgustus paigaldatakse 2 nädala jooksul.  
p. 2 Piksekaitse kontrolli dokumendid on olemas. Kontroll teostatud 18.02.2016. Esitame elektrooniliselt.  
p. 3 Voolikusüsteemi kontroll ja hooldus on tellitud firmalt Firetek OÜ. Firma esindaja lubas teostada vajalikud tegevused järgmise nädala jooksul.  
p. 4 Suitsu ja soojuste eemaldamise seadmestiku renoveerimiseks vajalikud rahalised vahendid selle aasta eelarves puuduvad. Neede eraldamise või kokku korjamise otsuse peab vastu võtma korteriühistu üldkoosolek. Koosolek peab toimuma selle aasta esimese kvartali jooksul. Peale seda saame täpsustada puuduse kõrvaldamise tähtaja.  
p. 5 Liftiõahti ees oleva ruumi kohta paluks lisatäpsustused mis ulatuses peab olema tuletõkkeseksioon? Hoones ei ole tehtud ümberehitusi ja kõik piirdetarindid vastavad hoone esialgse projektile.

Lugupidamisega,

KÜ Tammsaare 90

Tel. [+37255097944](tel:+37255097944) Boris  
[+37255629940](tel:+37255629940) Andrei  
[+3725179037](tel:+3725179037) Dmitry



Без вирусов. [www.avast.ru](http://www.avast.ru)