Vaade 1

Mihkli-Tiigi 15905:004:0377

Rummu 15905:004:0294

1590069 Kiigemäe tee L2 62401:001:0795

Rummu 15905:004:0822

Pilliroo 15905:004:0823

Teeääre 15905:004:0587

Merekivi 15905:004:0217

Mereranna 15905:004:0244

Kalle 15906:001:0014

Riigitee nr 19110 kaitsevöönd

19110 Lindi-Liu-Järve tee 15905:004:0295

Riigitee 19110 km 5,84

K03100110

Kaabel nr K03100110 kaevata lahti L= 6 m ja paigaldada uude alajaama, L(trass/varuga)= 4/6 m

AJ13842 1VM630

AXPK 4G120, MPL397923 L(trass/varuga)=78/92 m

AXPK 4G120, MPL397924 L(trass/varuga)=78/92 m

2xToru 450N, Ø110, L=5

Riigitee 19110 km 5,85

Demonteerida AJ Rummu koos seadmetega

Etapp 2 Kinnine läbindamine 4 toru 2x Toru 1250N, Ø160, L=16 m 2x Toru 1250N, Ø110, L=16 m

Demonteerida AJ Rummu F1 ja F2 ühisnputusega õhuliin koos mastiga M1 AMKA 3x70+95 L(trass)= 66 m AMKA 3x50+70 L(trass)= 66 m

1x Toru 1250N, Ø160, L=6 m 2x Toru 1250N, Ø110, L=6 m

Etapp 2 3x240+35Cu, KPL218747

Toru 450N, Ø160, L=10 m

Kaugus truubist < 2 m. Kaabli paigaldussügavus min 1 m truubi põhjast.

Toru 1250N, Ø160, L=3 m

Riigitee 19110 km 5,86

Etapp 2 Puurimiskaevikud

Riigitee 19110 km 5,87

3x240+35Cu, KPL218752 L(trass/varuga)=865/908 m

Toru 450N, Ø160, L=xx

Kinnine läbindamine 3 toru 1x Toru 1250N, Ø160, L=45 m 2x Toru 1250N, Ø110, L=45 m

Riigitee 19110 km 5,91

2xToru 450N, Ø110, L=5

M2 Demonteerida tõmmits

Eemaldada võsa

Puurimiskaevik

Kinnine läbindamine Toru 1250N, Ø160, L=117 m

Liiklusmärk! Kaabli paigaldussügavus 2m pinnaset.

Puurimiskaevik

Kinnine läbindamine Toru 1250N, Ø160, L=200 m

Kaugus truubist < 2 m. Kaabli paigaldussügavus min 1 m truubi põhjast.

Vaade 2

Kalle 15906:001:0014

Kaugus truubist < 2m. Kaabli paigaldussügavus min 1 m truubi põhjast.

Puurimiskaevik

Kinnine läbindamine Toru 1250N, Ø160, L=200 m R3700

R3700

Kotka 15905:004:0598

Võsu 15905:004:0368

Merekivi 15905:004:0217

Riigitee nr 19110 kaitsevöönd

19110 Lindi-Liu-Järve tee 15905:004:0295

Puurimiskaevik

Kinnine läbindamine Toru 1250N, Ø160, L=200 m

Kaugus truubist < 2m. Kaabli paigaldussügavus min 1 m truubi põhjast.

Vaade 3

Luise 15905:004:0535

Ojako 15905:004:0246

Ojaäärе 15905:004:0534

Taga-Ojako 15905:004:0247

Kaevandu 15905:004:0449

Kaevandu 15905:004:0448

Sääremetsa 15906:001:0020

Sääremarja 15906:001:0021

Lille 62401:001:2151

Kanistu 15905:004:0667

Riigitee nr 19110 kaitsevöönd

19110 Lindi-Liu-Järve tee 15905:004:0295

Elektrikaabel! Maaonikule kuuluv madalpinge maakaabel. Täpsustada asukoht maaomanikuga. Kontakt: Ly Oja, tel 5084585

Kaugus truubist < 2m. Kaabli paigaldussügavus min 1 m truubi põhjast.

Puurimiskaevik

Kinnine läbindamine Toru 1250N, Ø160, L=65 m

Kaugus truubist < 2m. Kaabli paigaldussügavus min 1 m truubi põhjast.

Mast nr 6 jätta alles. 0,4 KV õhuliinide jaoks. 0,4 KV õhuliide tugi jätta alles. Mast M6 lõigata lühemaks. Demonteerida keskpinge õhuliini tõmmitsad (2tk). Paigaldada tõmmits (l=5 m) M17 suunalise õhuliini kindlustamiseks.

Demonteerida AJ Ojaku koos seadmetega

Riigitee 19110 km 6,69

Toru 750N, Ø160, L=6 m

Puurimiskaevikud

AXPK 4G120, MPL397925 L(trass/varuga)=4/14 m AXPK 4G120, MPL397926 L(trass/varuga)=4/14 m AXPK 4G120, MPL397927 L(trass/varuga)=5/15 m

AJ13843 1VM630

Kinnine läbindamine Toru 1250N, Ø110, L=58 m AXPK 4G240, MPL397931 L(trass/varuga)=310/326 Toru 450N, Ø110, L=252 m

Kaugus truubist < 2m. Kaabli paigaldussügavus min 1 m truubi põhjast.

Madalpinge kaabli paigaldus ühisel trassil oli. ol. keskpingekaabliga

Riigitee 19110 km 6,75

Riigitee 19110 km 6,82

Projekt	Kaitsme nimivoolu suurendamine, Rüssa tee 4, Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond Etapp 3				Tellija	Enefit Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaani vaated 1-3			Joonise nr	LR7190, IP5503-1
	Projekteeris	Tõnu Heinmets		03.2023	+372 55634332	Mõõtkava 1:500
	Kontrollis					Staadium Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST / Leht 2 / Lehti 5

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001