



## AKT nr. PP51/TOIP – 06.2024VL-05

Tallinn

akti täitmise kuupäev: 30.06.2024.a

Objekt: Korterihooned Paepargi

Aadress: Paepargi 51, Tallinn, 11414

Süsteem: Tuleohutussüsteemide infotabloo

HOOLDUSLEPING nr. 2018-

**Töö teostamise kuupäev : 14.06.2024.a**

**Hooldusakt on 2 lehes.**

**OÜ FIRETEK,**

1. Tulekustutussüsteemide hooldusspetsialist V.Lizunov ja D. Kizilov teostasid **Paepargi 51 korterihoones** tuleohutus infopaneeli süsteemile **Kvartaalse hoolduse**, teostatud seadmete vaatluse, kontrolli ja katsetustööd vastavalt hoolduslepingule.

### 2. Kontrollitud osad: Tuleohutus infopaneeli süsteem

| Seadmed:   | Kontroll tulemus: | Märkused:                                  |
|--|-------------------|--|
| Korpuse visuaalne ülevaatus, komponentide kontroll         | Korras            | Puudub                                     |
| juhtnuppude kontroll                                       | Korras            | Puudub                                     |
| input/output moodulite kontroll, kvartali kaupa            | Korras            | Puudub                                     |
| Häire ja veasignaali vastuvõtmine                          | Korras            | Puudub                                     |
| Valgusdiოდid   | Korras            | Puudub                                     |
| Põhitoide 230V/AC  | Korras            | Puudub                                     |
| Infopaneeli toide 24V/ DC ja DATA                          | Korras            | Puudub                                     |
| Reserv akude kontroll, mahtuvuse mõõtmine                  | Normis            | Puudub                                     |
| Suitsueemaldussüsteemi juhtimine käivitustase 4            | Korras            | Puudub                                     |
| Suitsueemaldussüsteemi juhtimine käivitustase 2            | Korras            | Infopaneeli nupust ning ATS käsiteadustist |
| Süsteemi kasutusjuhend, lühikirjeldus asetseb hoidekohas ? | Korras            | Puudub                                     |

### 3. Süsteemi kontrollimise käigus avastatud puudused:

*Puudused ei ole avastatud.*

### 4. Hooldusprotseduuride registreerimised tehtud

**OÜ FIREtek**  
Reg.nr. 10642260  
Pae 21 TALLINN 11415

Tel: +372 6024550  
GSM: +372 55535000  
e-post: [firetek@firetek.ee](mailto:firetek@firetek.ee)

Swedbank kood 767  
EE862200221013989395  
KMKREE100597390



“TULEOHUTUS INFOTABLOO HOOLDUSPAKKI LÜPUS E“.

5. Järgmine kontroll ja hooldus: September 2024.a


**Tellijaja:**

KÜ Paepargi 51  
Evgeni Lvov

---

**Tööde teostaja:** V.Lizunov/N.Zabrodin

OÜ FIRETEK



**OÜ FIREtek**  
Reg.nr. 10642260  
Pae 21 TALLINN 11415

Tel: +372 6024550  
GSM: +372 55535000  
e-post: [firetek@firetek.ee](mailto:firetek@firetek.ee)

Swedbank kood 767  
EE862200221013989395  
KMKREE100597390