


Märkused

Vajalik elektroodide arv vastavalt nõutavale maandustakistusele ($R_m < 100 \text{ oomi}$)

Muudatus	Kirjeldus		Nimi	Kuupäev
Mõõtkava:	Stadium: PP	Eriala: EL	Objekti aadress: Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik.	
Tellija Raasiku Vallavalitsus			Töö nimetus: Raasiku vald Teemeistri tee jalgratta- ja jalgte ehitus Elektrivõrgu skeem	
Joonise nimetus: Korduvmaanduspaigaldis			 OÜ ELTAM, Mammaste, Põlva 63309 Tel. 079 93 012 reg. 10533430 EL 10533430-0001 16.09.2002	
Töö number: 02105-25	Joonise number: EL-3	Jooniste nr (arv):	Projekteeris: Mati Ivandi	Kuupäev: 10.07.2025.a
			Vastutaja: Evo Sirendi	