



TRANSPORDIAMET

Sander Kulp
Hepta Group Energy OÜ
sander.kulp@hepta.ee
Mäealuse tn 2/1
12618, Tallinn, Harju maakond

Teie 21.01.2026

Meie 22.01.2026 nr 7.1-2/26/1041-2

**Elektripaigaldiste projekti töö nr 25144
kooskõlastus riigitee nr 35 tee piirides ja
tee kaitsevööndis Alutaguse vallas Ida-Virumaal**

Kooskõlastamiseks esitatud elektripaigaldiste projektis on ette nähtud keskpinge maakaablite (edaspidi tehnovõrgud) trassikoridori valik Alutaguse tuulepargi ja elektrivarustuse alajaama vahel Alutaguse vallas Ida-Virumaal. Järgmises etapis koostatakse tehnovõrkude ehitusprojekt.

Planeeritavad tehnovõrgud ristuvad riigiteega nr 35 Iisaku – Tudulinna – Avinurme tee km 15,78.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 13, § 19, § 24, § 70, § 71, § 72, § 92, § 97, § 99 ning Transpordiameti põhimääruse, **KOOSKÕLASTAME** Hepta Group Energy OÜ töö nr 25144 „Alutaguse tuulepargi ühendusliini täpsustav analüüs. V01“.

Ehitusprojekti koostamise riigiteede tee piirides tuleb arvestada alltoodud informatsiooni ja nõuetega:

1. Projekt tuleb koostada vastavalt selle tehnovõrgu projekteerimismäärustele ja riigiteede tee piirides Tee projekteerimise normidele (EhS § 99 lg 4).
2. Tehnovõrkude projekteerimisel ja ehitustöödel riigiteede piirides tuleb juhinduda Transpordiameti tüüp-nõuetest: „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel (2018)“ (Nõuded) , asub: <https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud> .
3. Kui uute tehnovõrkude projekteerimistööde ja ehitustöödega sisenetakse riigiteede kaitsevööndisse või riigitee tee piiridesse, siis palume projektid kooskõlastada Transpordiametiga (EhS § 70, § 71, § 72, § 99 lg 3).

Väljastatud kooskõlastus ja nõuded kehtivad 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ ning esitatud nõuete täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet sama seadusega kehtestatud korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Arvo Veltri
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: 25144_EP_AA-3-01_Seletuskiri.zip

Arvo Veltri
5164006, Arvo.Veltri@transpordiamet.ee