

Anna Renžina

Saatja: Anna Renžina
Saatmisaeg: esmaspäev, 30. märts 2026 14:24
Adressaat: 'tvesi@tvesi.ee'; 'tiit.tsarski@tvesi.ee'; 'rando.talva@tvesi.ee'
Teema: 2019a ettekirjutuse järelkontroll
Manused: Ettekirjutus - Tallinna Vesi veepuhastusjaam.pdf
Tähtsus: Kõrge

Tere

Päästeamet väljastas 20.09.2019 ettekirjutuse nr 7.2-2.1/11209-1, mille punktid 1 hetkeseisuga on kehtiv.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/2161 punktiga nr 1 kohustati eraldada II astme pumpla hoone evakuatsioonitrepikoda omaette tuletõkkeseksiooniks. Paikvaatluse käigus tuvastati, et II astme pumpla hoone on osaliselt kasutuses (põhiliselt kasutatakse sööklat). Sööklasse viiv evakuatsioonitrepikoda ei moodusta omaette tuletõkkeseksiooni, arhiiviruumi uks ei ole tuletõkkeuks. Punkti täitmise tähtaeg saabus 31.03.2020.

30.03.2026 seisuga ei ole Päästeametit punkti täitmisest teavitatud. Palun esitada Päästeametile tõendusmaterjal (teostatud tööde aktid, sertifikaadid, paigaldusaktid) punkti täitmise kohta hiljemalt 08.04.2026.

Lugupidamisega

Anna Renžina

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

+372 5360 7604

anna.renzina@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee

